

PLM/Z/KF/AB/.....⁰⁶⁵⁶.../2019

Nr sprawy: P-077/19

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**Wyjaśnienia nr 1 do zapytania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest **Wykonanie zmian oznakowania poziomego płyty postojowej samolotów PPS1 na lotnisku Warszawa/Modlin.**

Zamawiający – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. – informuje, iż w dniu 08 lipca 2019 r., wpłynęły pytania w zakresie przedmiotowego postępowania. Mając powyższe na uwadze Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wykonania przedmiotu zamówienia z metody śrutowania na technologię uszorstnienia nawierzchni metodą wysokociśnieniową przy użyciu wody?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, ale ryzyko naprawy ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, powstałych w wyniku stosowania tejże metody, wykonawca bierze na własną odpowiedzialność.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego.



WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Danił



Szef Biura Finansów
Hubert Wiktorowski